

TWT / IP / 1333A / 1A5A / M

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI polegające na zaprojektowaniu, przebudowie i rozbudowie budynku technicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2011 roku, pod numerem 2011/S 81-133108; numer referencyjny: **IP/PN/12/2011***

W związku z nadesłanymi pytaniami, dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami, dalej uPzp) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: *W związku z dokonaniem wspólnej wizji lokalnej w dniu 19.05.2011 r. proszę o wyjaśnienie j.n. Poruszono temat osłon maskujących solary na dachu części istniejącej od strony Placu Dąbrowskiego. W specyfikacji dotyczącej przetargu brak informacji odnośnie wykonania w/w osłon. W przypadku konieczności ich wykonania proszę o: a) potwierdzenie ujęcia w/w robót w ofercie b) podanie technologii ich wykonania, mając na uwadze, iż dach części istniejącej i ewentualnie jego naprawa nie są objęte postępowaniem przetargowym*

Odpowiedź: Wykonanie attyki nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Projektując formę architektoniczną nowej części budynku należy brać pod uwagę wizualizację starej części budynku technicznego z uwzględnieniem konstrukcji ścianki attyki o wysokości 70 cm, osłaniającej widok z dołu na kolektory słoneczne (od strony południowej) znajdujące się na dachu istniejącej części budynku technicznego. Attyka będzie wykonana na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, przez wykonawcę wyłonionego w innym postępowaniu.

Pytanie 2: *W związku z dokonaniem wspólnej wizji lokalnej w dniu 19.05.2011 r. proszę o wyjaśnienie j.n. Proszę o potwierdzenie, iż istniejący kanał ciepłowniczy jest nie używany w części kolidującej z dobudowa i może być zlikwidowany. W załączonych dokumentach „Program funkcjonalno –użytkowy” str.20-kanał winien być przebudowany.*

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż istniejący kanał ciepłowniczy jest nie używany i w części kolidującej z dobudową może być zlikwidowany.

Pytanie 3: *Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22, ust.1, pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył robotę budowlaną polegającą na gruntownej przebudowie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi łącznej wartości inwestycji 20 956 621 zł., wraz ze zmianą jego funkcji na budynek użyteczności publicznej.*

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY
Teatru Wielkiego w Łodzi



Marek Szujko